

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 21 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО СВ Суворово
м.п. СВ Суворово, стр. 12
Будин А.С.

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-300-3-3-1
Отчетное число месяца 24

Сер.ном. 150679
Отчетное время 00:00

Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п 0.0000..8.0000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	ti [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	рп [ат]	Tнар [час]
24-07	2.76756	79.5	47.1	29.7	85.265	85.161	0.0000	0.000	0.104	<	-	24.00
25-07	2.55261	78.9	47.7	32.0	81.910	81.784	0.0000	0.000	0.126	<	-	24.00
26-07	2.62354	78.3	47.3	33.1	84.503	84.352	0.0000	0.000	0.151	<	-	24.00
27-07	2.46771	79.1	47.8	34.1	78.845	78.701	0.0007	0.000	0.144	<	-	24.00
28-07	2.50273	79.3	47.6	34.4	79.005	78.865	0.0000	0.000	0.140	<	-	24.00
29-07	2.57065	78.9	47.5	34.6	82.004	81.859	0.0000	0.000	0.145	<	-	24.00
30-07	2.59712	78.9	47.3	34.7	82.231	82.081	0.0000	0.000	0.150	<	-	24.00
31-07	2.78688	78.9	46.9	34.5	87.273	87.112	0.0000	0.000	0.161	<	-	24.00
01-08	2.80863	79.1	46.8	34.6	87.094	86.927	0.0000	0.000	0.167	<	-	24.00
02-08	2.61705	78.8	47.2	35.0 <	82.720 <	82.564	0.0005	0.000	0.156	<	-	23.99
03-08	2.63930	78.1	47.3	35.0	85.747	85.575	0.0000	0.000	0.172	<	-	24.00
04-08	2.80638	78.0	47.2	35.0	91.159	90.982	0.0000	0.000	0.177	<	-	24.00
05-08	2.70654	78.6	47.5	34.2 <	87.027 <	86.844	0.0006	0.000	0.183	<	-	23.98
06-08	2.72998	79.7	47.3	34.0	84.151	83.975	0.0005	0.000	0.176	<	-	24.00
07-08	2.71031	79.9	47.3	34.1	83.303	83.131	0.0000	0.000	0.172	<	-	24.00
08-08	2.99800	80.1	46.8	34.3	90.057	89.875	0.0000	0.000	0.182	<	-	24.00
09-08	2.86969	79.2	46.7	34.6	88.409	88.225	0.0000	0.000	0.184	<	-	24.00
10-08	2.66270	78.3	47.2	35.0	85.766	85.588	0.0000	0.000	0.178	<	-	24.00
11-08	2.55428	78.6	47.1	34.3 <	81.001 <	80.825	0.0000	0.000	0.176	<	-	24.00
12-08	2.67001	79.4	47.1	33.9	82.592 <	82.415	0.0000	0.000	0.177	<	-	23.74
13-08	2.66934	78.8	47.1	33.3 <	84.228 <	84.046	0.0001	0.000	0.182	<	-	23.96
14-08	2.80916	77.8	47.3	33.2	92.042	91.838	0.0000	0.000	0.204	<	-	24.00
15-08	2.85930	78.8	47.2	33.4	90.535	90.338	0.0000	0.000	0.197	<	-	24.00
16-08	2.75858	78.9	47.2	33.5	87.187	86.996	0.0000	0.000	0.191	<	-	24.00
17-08	2.65969	78.5	47.1	33.8	84.735	84.552	0.0000	0.000	0.183	<	-	24.00
18-08	2.68757	77.5	47.2	33.9	88.810	88.615	0.0000	0.000	0.195	<	-	24.00
19-08	2.59467	78.3	47.4	33.6	83.914	83.730	0.0000	0.000	0.184	<	-	24.00
20-08	2.64345	78.6	47.3	33.4	84.286	84.098	0.0000	0.000	0.188	<	-	24.00
21-08	2.72283	78.1	47.2	33.3	88.193	87.995	0.0000	0.000	0.198	<	-	24.00
22-08	2.97849	78.7	46.6	32.8	92.564	92.365	0.0000	0.000	0.199	<	-	24.00
23-08	2.88606	79.0	46.6	32.5 <	89.304 <	89.107	0.0004	0.000	0.197	<	-	23.96
Итого	83.91081	78.8'	47.2'	33.8	2655.860	2650.521'	0.0028	5.339	-	2.7	2.4	743.63

Тотч.пвр. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t_смин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744.00ч = 743.63ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.32ч + 0.05ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
24-08-21 00:00	17594.52181	556109.185	555310.534	610.4991	50052.89
24-07-21 00:00	17510.61100	553453.325	552660.013	610.4963	49309.26
Итого	83.91081	2655.860	2650.521'	0.0028	743.63

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание

Тоёщ = 744.00ч

Обновление 2.93 21-08-18 18ч НС-М-2.47 / НС-А-2.48 В=В1(Н1-Н2)

24-08-21 Подпись

[Подпись]