

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТВОРА ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 21 г.

Название потребителя ООО "УН Суноево" Абонент \_\_\_\_\_  
Адрес потребителя с/п-р Суноево кор.9 Телефон \_\_\_\_\_  
Ответственное лицо Султанов С.С.  
Вычислитель ТС-300-3-3-1 Сер.ном. 140864 Расход под 0,200..50,000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход обр 0,200..50,000 м3/ч Ду 80 мм  
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход п 0,000..12,500 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tn [°C]	Qпод [тонн]	Qобр [тонн]	Qп [тонн]	Qпод-Qобр [тонн]	qпод [ат]	qобр [ат]	qп [ат]	Tнар [час]
24-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
26-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
27-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
28-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
29-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
30-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
03-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
04-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
05-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
06-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
07-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
08-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
09-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15-09	3,72839	79,8	54,9	39,9	149,888	149,645	0,000	0,000	0,243	<	< 3,0	14,49
16-09	5,79715	79,5	54,3	42,6	229,954	229,666	0,045	0,000	0,298	<	2,8	24,00
17-09	5,86429	79,4	54,2	40,7	233,143	232,993	0,019	0,000	0,150	<	2,8	24,00
18-09	6,32295	80,3	54,0	42,9	240,263	240,108	0,039	0,000	0,155	<	2,9	24,00
19-09	6,61399	80,7	54,7	45,8	254,137	253,973	0,081	0,000	0,164	<	2,9	24,00
20-09	6,81516	80,1	54,0	42,9	260,901	260,634	0,035	0,000	0,167	<	2,9	24,00
21-09	6,52214	79,4	54,0	43,4	256,428	256,241	0,053	0,000	0,187	<	3,0	24,00
22-09	6,48295	79,6	53,9	43,0	252,376	252,201	0,039	0,000	0,175	<	2,9	24,00
23-09	5,91409	79,5	54,7	43,9	238,465	238,305	0,040	0,000	0,160	<	2,9	24,00
Итого	54,06131	79,9	54,3	43,0	2115,455	2113,766	0,357	1,689	-	2,9	2,8	204,49

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t\_мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
744,00ч = 204,49ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 537,50ч + 0,01ч

T/C Отсл.+вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Qпод [тонн]	Qобр [тонн]	Qп [тонн]	Tнар [час]
24-09-21 00:00	15393,03133	755476,215	754285,664	1539,541	56208,23
24-08-21 00:00	15338,97002	753360,760	752171,898	1539,124	56001,74
Итого	54,06131	2115,455	2113,766	0,357	204,49

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перезапуск  
(C) коррект. часов  
(#) электропитание

Табл = 744,00ч

Обновление 2.47 06-06-14 07ч HC-R-2.47 / HC-A-2.48 B=81(H1-H2)

24-09-21 Подпись

