

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 21 г.**

Название потребителя ООО "ИИ Сушилово" Абонент _____
 Адрес потребителя м.п. Сушилово кор. 12, 3 Телефон _____
 Ответственное лицо Бучачев С.С.
 Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 30268 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
24-01	19.1936	81.7	71.0	1787.80	1743.75	0.00	0.00	44.05
25-01	17.9143	82.7	72.9	1833.11	1787.83	0.00	0.00	45.28
26-01	18.2739	82.9	73.1	1868.25	1821.90	0.00	0.00	46.35
27-01	16.8870	83.1	73.5	1763.09	1719.47	0.00	0.00	43.62
28-01	19.3777	82.8	72.6	1888.99	1842.10	0.00	0.00	46.89
29-01	19.2098	82.7	72.6	1890.72	1843.62	0.00	0.00	47.10
30-01	19.1044	81.8	71.5	1841.81	1795.84	0.00	0.00	45.97
31-01	19.1404	81.7	71.2	1823.16	1777.63	0.00	0.00	45.53
01-02	19.1889	81.7	71.2	1830.37	1784.72	0.00	0.00	45.65
02-02	19.6206	83.7	72.6	1770.94	1726.71	0.00	0.00	44.23
03-02	20.0250	84.5	73.2	1779.28	1734.73	0.00	0.00	44.55
04-02	19.2204	81.8	71.2	1823.28	1777.74	0.00	0.00	45.54
05-02	19.9269	83.6	72.0	1725.82	1682.82	0.00	0.00	43.00
06-02	22.5068	90.8	77.5	1682.71	1641.26	0.00	0.00	41.45
07-02	24.4162	95.8	81.5	1713.79	1672.50	0.00	0.00	41.29
08-02	23.7691	94.7	80.9	1719.93	1678.40	0.00	0.00	41.53
09-02	23.5931	94.1	80.3	1698.39	1657.38	0.00	0.00	41.01
10-02	23.3419	93.3	79.7	1712.10	1670.37	0.00	0.00	41.73
11-02	23.5155	93.9	80.1	1702.68	1661.43	0.00	0.00	41.25
12-02	23.9652	95.6	81.1	1656.61	1617.31	0.00	0.00	39.30
13-02	24.8280	96.9	82.2	1694.37	1653.86	0.00	0.00	40.51
14-02	23.8088	93.6	79.5	1690.06	1648.97	0.00	0.00	41.09
15-02	23.3694	92.3	78.0	1639.25	1600.12	0.00	0.00	39.13
16-02	24.1662	95.4	80.6	1633.49	1595.64	0.00	0.00	37.85
17-02	23.3196	88.9	75.5	1741.19	1698.89	0.00	0.00	42.30
18-02	26.6064	90.0	74.5	1715.12	1672.48	0.00	0.00	42.64
19-02	27.0823	91.6	75.6	1695.25	1653.41	0.00	0.00	41.84
20-02	25.2555	88.1	73.0	1677.76	1635.98	0.00	0.00	41.78
21-02	23.4450	82.9	69.1	1694.11	1651.74	0.00	0.00	42.37
22-02	23.1037	82.7	68.8	1658.33	1617.17	0.00	0.00	41.16
23-02	27.6024	93.6	77.0	1663.74	1623.24	0.00	0.00	40.50
Итого	684.7780	87.9'	75.2'	54015.50	52689.01'	0.00	1326.49	742.29

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 742.29ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.69ч + 0.00ч + 0.02ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
24-02-21 00:00	50319.6760	2980321.90	2961117.01	31.35	93974.77
24-01-21 00:00	49634.8980	2926306.40	2908428.00	31.35	93232.48
Итого	684.7780	54015.50	52689.01'	0.00	742.29

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

ТоБш = 744.00ч

