МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 21 г.

Название потребителя ООО УК Сухаревъ
Адрес потребителя мкр-р Сухаревъ 100/12,3
Ответственное лицо Сухарев А.С.

Абонент
Телефон

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм
Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм
Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 25 мм

Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 30268
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		Тнар [час]
24-09	12.7333	80.7	74.0	1903.44	1854.73	0.00	0.00	48.71	24.00
25-09	12.6833	80.5	73.8	1901.93	1853.26	0.00	0.00	48.67	24.00
26-09	13.1423	82.4	75.5	1898.02	1849.35	0.00	0.00	48.67	24.00
27-09	13.0027	82.3	75.4	1903.08	1854.30	0.00	0.00	48.78	24.00
28-09	12.7327	82.3	75.6	1895.67	1847.02	0.00	0.00	48.65	24.00
29-09	12.8776	82.4	75.6	1890.88	1842.39	0.00	0.00	48.49	24.00
30-09	12.8073	82.4	75.7	1904.90	1856.10	0.00	0.00	48.80	24.00
01-10	12.8618	82.4	75.8	1940.72	1891.19	0.00	0.00	49.53	24.00
02-10	13.0627	82.4	75.6	1936.67	1887.17	0.00	0.00	49.50	24.00
03-10	13.0241	81.8	75.1	1937.77	1888.25	0.00	0.00	49.52	24.00
04-10	12.8707	82.0	75.3	1942.58	1892.96	0.00	0.00	49.62	24.00
05-10	12.8491	82.6	76.0	1943.09	1893.43	0.00	0.00	49.66	24.00
06-10	12.6945	81.6	75.1	1947.25	1897.41	0.00	0.00	49.84	24.00
07-10	12.8202	82.7	76.1	1939.86	1890.25	0.00	0.00	49.61	24.00
08-10	12.8549	82.8	76.2	1937.22	1887.69	0.00	0.00	49.53	24.00
09-10	12.9950	82.5	76.0	1987.78	1936.98	0.00	0.00	50.80	24.00
10-10	12.9100	80.9	74.5	1993.22	1942.28	0.00	0.00	50.94	24.00
11-10	12.6270	80.9	74.6	1999.16	1948.06	0.00	0.00	51.10	24.00
12-10	12.3742	80.9	74.7	2004.85	1953.52	0.00	0.00	51.33	24.00
13-10	12.3808	80.8	74.6	2006.43	1954.99	0.00	0.00	51.44	24.00
14-10	12.3719	80.8	74.6	2003.31	1951.97	0.00	0.00	51.34	24.00
15-10	12.5027	80.8	74.5	1986.97	1936.09	0.00	0.00	50.88	24.00
16-10	12.6137	81.0	74.7	1979.45	1928.73	0.00	0.00	50.72	24.00
17-10	12.9204	80.9	74.4	1987.85	1936.88	0.00	0.00	50.97	24.00
18-10	12.7089	81.1	74.7	1989.89	1938.86	0.00	0.00	51.03	24.00
19-10	12.7524	80.9	74.4 >	1981.13 >	1930.37	0.00	0.00	50.76	23.99
20-10	13.2277	82.3	75.6	1973.98	1923.32	0.00	0.00	50.66	24.00
21-10	12.9308	82.1	75.6	1989.50	1938.36	0.00	0.00	51.14	24.00
22-10	12.6149	80.9	74.6	1996.51	1945.06	0.00	0.00	51.45	24.00
Итого	370.9476	81.7'	75.1'	56703.11	55250.97'	0.00		1452.14	695.99

$T_{отч.пер.}$ = Тнар + $T_{мин}$ + $T_{макс}$ + $T_{delta_t<мин}$ + Тэл.пит + Тпроч.ав.
696.00ч = 695.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Тнар [час]
23-10-21 00:00 24-09-21 00:00	52471.5016 52100.5540	3225012.76 3168309.65	3200033.05 3144782.08	31.35 31.35	99236.64 98540.65
Итого	370.9476	56703.11	55250.97'	0.00	695.99

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 696.00ч

Обновление 2.39 26-04-18 07ч МС-А-2.37 / МС-А-2.36 G=61(H1-H2)

25-10-21 Подпись