

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.

Название потребителя ООО у/к Сунакеев Абонент _____
Адрес потребителя м-н Сунакеев кор 1;2;3 Телефон _____
Ответственное лицо Айнура БД

Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 30268
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм
Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм
Расход п ротар 10.000 л/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
23-11	15.9370	81.6	73.0	1848.28	1799.90	0.00	0.00	48.38
24-11	16.7192	85.3	76.1	1820.00	1772.46	0.00	0.00	47.54
25-11	17.5713	88.4	78.7	1810.03	1763.19	0.00	0.00	46.84
26-11	18.0553	89.8	79.9	1815.65	1768.80	0.00	0.00	46.85
27-11	18.1446	89.9	79.9	1815.81	1769.02	0.00	0.00	46.79
28-11	17.5378	88.2	78.5	1813.16	1766.25	0.00	0.00	46.91
29-11	17.9543	90.4	80.4	1806.36	1759.93	0.00	0.00	46.43
30-11	19.6898	97.2	86.3	1806.85	1761.63	0.00	0.00	45.22
01-12	20.0800	98.0	86.8	1792.14	1747.84	0.00	0.00	44.30
02-12	19.9293	97.3	86.3	1803.37	1758.90	0.00	0.00	44.47
03-12	20.1592	97.6	86.4	1799.27	1755.22	0.00	0.00	44.05
04-12	19.9168	95.4	84.5	1821.55	1776.59	0.00	0.00	44.96
05-12	20.7688	98.7	87.2	1809.50	1765.78	0.00	0.00	43.72
06-12	20.4084	97.2	85.9	1808.17	1764.17	0.00	0.00	44.00
07-12	20.2296	96.5	85.2	1795.82	1752.19	0.00	0.00	43.63
08-12	20.3629	96.2	84.9	1815.31	1771.17	0.00	0.00	44.14
09-12	18.5697	89.8	79.6	1822.63	1776.86	0.00	0.00	45.77
10-12	18.5251	87.7	77.0	1742.10	1700.26	0.00	0.00	41.84
11-12	25.2250	85.0	71.3	1837.72	1791.22	0.00	0.00	46.50
12-12	18.5463	81.0	68.8	1521.72	1483.40	0.00	0.00	38.32
13-12	18.4396	80.1	68.8	1625.53	1584.99	0.00	0.00	40.54
14-12	19.8351	85.7	73.4	1618.83	1580.17	0.00	0.00	38.66
Итого	422.6051	90.9'	80.1'	39149.80	38169.94'	0.00	979.86	525.08

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_тмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
528.00ч = 525.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 2.91ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
15-12-22 00:00	57925.6529	3823061.58	3782873.34	31.35	108258.72
23-11-22 00:00	57503.0478	3783911.78	3744703.40	31.35	107733.64
Итого	422.6051	39149.80	38169.94'	0.00	525.08

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тоёщ = 528.00ч

Обновление 2.39 26-04-18 074

НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=Q1(H1-H2)

16-12-22 Подпись