

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 22 г.

Название потребителя ООО УК Вудочев Абонент _____
Адрес потребителя г. Ижевск ул. Вудочевская д. 39 Телефон _____
Ответственное лицо Султ. АС

Вычислитель ТС-0201-2-2-1-1-0-E2 Сер.ном. 152926
Отчетное число месяца 26 Отчетное время 00:00

Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п ротар 10.000 л/мм Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
23-06	3.16835	76.0	40.4	88.889	88.664	0.00	0.000	0.225	< -	3.1	24.00
24-06	3.02609	75.8	40.9	86.739	86.532	0.00	0.000	0.207	< -	3.1	23.99
25-06	3.01193	75.6	41.0	87.030	86.819	0.00	0.000	0.211	< -	3.1	24.00
26-06	3.28762	75.7	39.8	91.604	91.370	0.00	0.000	0.234	< -	3.1	24.00
27-06	3.01688	76.0	40.7	85.502	85.299	0.00	0.000	0.203	< -	3.2	23.99
28-06	2.93004	76.3	41.0	82.876	82.691	0.00	0.000	0.185	< -	3.1	24.00
29-06	2.99149	76.7	40.7	83.111	82.920	0.00	0.000	0.191	< -	3.1	24.00
30-06	3.02938	75.4	41.1	88.288	88.074	0.00	0.000	0.214	< -	3.1	23.99
01-07	3.02528	77.2	40.3	81.980	81.795	0.00	0.000	0.185	< -	3.1	24.00
02-07	3.07221	77.1	39.2	81.172	80.990	0.00	0.000	0.182	< -	3.1	23.99
03-07	3.16341	77.1	37.7	80.338	80.162	0.00	0.000	0.176	< -	3.1	23.99
04-07	2.80947	77.5	39.4	73.847	73.700	0.00	0.000	0.147	< -	3.1	23.94
05-07	2.91853	77.8	39.1	75.373	75.219	0.00	0.000	0.154	< -	3.1	24.00
06-07	2.92456	75.4	40.0	82.418	82.237	0.00	0.000	0.181	< -	3.1	23.99
07-07	2.89604	74.7	40.7	85.247	85.064	0.00	0.000	0.183	< -	3.1	24.00
08-07	2.87653	77.2	40.2	77.824	77.668	0.00	0.000	0.156	< -	3.1	23.99
09-07	3.06909	77.0	39.4	81.645	81.475	0.00	0.000	0.170	< -	3.1	24.00
10-07	3.24249	75.4	39.7	90.642	90.440	0.00	0.000	0.202	< -	3.1	23.94
11-07	0.76702	76.0	43.6	23.614	23.593	0.00	-0.023	0.044	< -	3.0	8.20
12-07	0.00012	25.7	22.9	0.013	0.034	0.00	-0.021	0.000	< -	0.3	0.02
13-07	-	22.0	21.7	-	-	-	-	-	< 2.8	0.3	0.00
14-07	-	21.1	21.2	-	-	-	-	-	< -	0.4	0.00
15-07	-	20.5	20.6	-	-	-	-	-	< -	0.4	0.00
16-07	-	20.0	20.1	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
17-07	-	19.6	19.6	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
18-07	-	19.2	19.3	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
19-07	-	18.9	19.0	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
20-07	-	18.6	18.7	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
21-07	-	18.4	18.4	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
22-07	-	18.2	18.2	-	-	-	-	-	< -	0.6	0.00
Итого	55.22653	76.3	40.2	1528.152	1524.746	0.00	-0.044	3.450	2.8	2.2	440.04

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_t_смин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.004 = 440.044 + 279.644 + 0.004 + 0.024 + 0.144 + 0.164

Т/С Теплосеть нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
23-07-22 00:00	21603.91938	722340.015	720256.199	115.19	53596.31
23-06-22 00:00	21548.69285	720811.863	718731.453	115.19	53156.27
Итого	55.22653	1528.152	1524.746	0.00	440.04

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Табл. = 720.004

