

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 22 г.**

Название потребителя ООО УК Гномово Абонент _____
 Адрес потребителя мик-р Гномово 34 Телефон _____
 Ответственное лицо Сунд Л С

Вычислитель TC-0201-2-2-1-1-0-E2 Сер.ном. 152926
 Отчетное число месяца 26 Отчетное время 00:00

Расход под 0,200,50,000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0,200,50,000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п ротар 10,000 п/мм Ду 25 мм

Дата	Тепл [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
23-07	-	18.1	18.2 <	-	<	-	-	<	-	0.00
24-07	T 0.00375	27.4	22.1 <	0.710 <	0.690	0.00	0.000	0.020 <	-	0.6
25-07	T 2.02528	72.0	40.2 <	63.756 <	63.710	0.00	-0.024	0.070 <	-	2.0
26-07	2.78277	77.2	40.2	75.231	75.087	0.00	0.000	0.144 <	-	3.4
27-07	2.97913	75.8	41.1 <	85.617 <	85.484	0.00	0.000	0.133 <	-	3.1
28-07	2.83762	76.9	40.9 <	78.929 <	78.786	0.00	0.000	0.143 <	-	3.1
29-07	2.70288	76.5	41.7	77.694	77.535	0.00	0.000	0.159 <	-	3.1
30-07	2.78734	76.3	41.3 <	79.657 <	79.458	0.00	0.000	0.199 <	-	3.1
31-07	3.13861	76.3	39.9	86.242	86.025	0.00	0.000	0.217 <	-	3.1
01-08	2.98649	76.4	40.4	83.052	82.865	0.00	0.000	0.187 <	-	3.1
02-08	2.89822	77.9	37.9 <	72.437 <	72.332	0.00	-0.053	0.158 <	-	3.1
03-08	2.85614	77.8	37.2 <	70.316 <	70.170	0.00	0.000	0.146 <	-	3.1
04-08	2.90095	77.1	37.2 <	72.736 <	72.588	0.00	-0.001	0.149 <	-	3.1
05-08	2.74473	77.2	37.9 <	69.839 <	69.678	0.00	0.000	0.161 <	-	3.1
06-08	2.87106	77.7	37.1	70.745	70.545	0.00	0.000	0.200 <	-	3.1
07-08	2.94467	77.5	37.3	73.129	72.927	0.00	0.000	0.202 <	-	3.1
08-08	2.72816	76.9	38.8	71.587	71.383	0.00	0.000	0.204 <	-	3.1
09-08	2.90767	77.1	39.8 <	77.953 <	77.780	0.00	0.000	0.173 <	-	3.1
10-08	2.99768	74.4	42.8	94.964	94.818	0.00	0.000	0.146 <	-	3.2
11-08	2.94642	77.8	40.4	78.815	78.670	0.00	0.000	0.145 <	-	3.1
12-08	2.89256	76.9	41.0	80.591	80.424	0.00	0.000	0.167 <	-	3.1
13-08	3.07950	76.0	40.3	86.304	86.151	0.00	0.000	0.153 <	-	3.1
14-08	3.09083	76.0	40.3	86.732	86.563	0.00	0.000	0.169 <	-	3.1
15-08	2.96710	76.1	40.7	83.864	83.700	0.00	0.000	0.164 <	-	3.1
16-08	2.96344	76.2	40.8	83.693	83.505	0.00	0.000	0.188 <	-	3.1
17-08	3.01853	76.2	40.6	84.785	84.592	0.00	0.000	0.193 <	-	3.1
18-08	2.95353	76.3	40.6	82.677	82.483	0.00	0.000	0.194 <	-	3.1
19-08	2.93211	76.1	40.9	83.211	83.005	0.00	0.000	0.206 <	-	3.1
20-08	2.98408	76.0	40.9	84.849	84.610	0.00	0.000	0.239 <	-	3.1
21-08	3.26829	76.2	39.8	89.842	89.566	0.00	0.000	0.276 <	-	3.1
22-08	3.05907	77.6	39.9	81.204	80.876	0.00	0.000	0.328 <	-	3.1
Итого	84.24861	76.5'	40.1'	2311.161	2306.006'	0.00	-0.078	5.233	-	684.29

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_t<min + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 684.29ч + 38.74ч + 0.00ч + 20.83ч + 0.01ч + 0.11ч

Т/С Теплосеть нарастающим итогом	Тепл [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
23-08-22 00:00	21688.16799	724651.176	722562.205	115.19	54280.60
23-07-22 00:00	21603.91938	722340.015	720256.199	115.19	53596.31
Итого	84.24861	2311.161	2306.006'	0.00	684.29

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

