

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 22 г.

Название потребителя

ООО УК Буновское

Адрес потребителя

мкр-р Буновское корп 14

Ответственное лицо

Бунин И.С.

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-0300-3-3-1-0-0

Сер.ном. 170157

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Расход под 0.240..50.000 м3/ч Ду 80 мм

Расход обр 0.240..50.000 м3/ч Ду 80 мм

Расход п 0.0000..8.0000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	рп [ат]	Tнар [час]	
23-03	6.78421	79.8	40.7	35.6	173.411	172.695	0.0000	0.000	0.716	(-	3.4	5.4	24.00
24-03	6.81396	79.9	42.2	35.8	180.928	180.174	0.0000	0.000	0.754	(-	3.4	5.5	24.00
25-03	6.58965	79.8	41.3	35.8	171.220	170.506	0.0000	0.000	0.714	(-	3.4	5.4	24.00
26-03	7.04336	80.0	39.5	36.3	173.953	173.222	0.5824	0.000	0.731	(-	3.4	5.6	24.00
27-03	10.35265	80.9	45.4	36.0	291.710	290.451	0.0000	0.000	1.259	(-	3.4	6.1	24.00
28-03	10.29976	81.9	48.1	36.6	305.132	303.790	0.0000	0.000	1.342	(-	3.4	6.0	24.00
29-03	8.67510	80.9	42.1	36.1	223.786	222.807	0.0000	0.000	0.979	(-	3.4	5.7	24.00
30-03	9.29711	81.4	44.6	36.0	252.979	251.877	0.0000	0.000	1.102	(-	3.4	5.7	24.00
31-03	9.44376	81.4	46.0	36.2	267.156	265.999	0.0000	0.000	1.157	(-	3.4	5.7	24.00
01-04	8.11341	82.8	41.2	35.9	194.640	193.813	0.0000	0.000	0.827	(-	3.4	5.6	24.00
02-04	9.01852	82.3	42.1	35.8	224.348	223.375	0.0000	0.000	0.973	(-	3.4	5.6	24.00
03-04	8.99176	82.5	42.7	35.9	226.028	225.056	0.0000	0.000	0.972	(-	3.4	5.4	24.00
04-04	8.28052	82.2	44.0	37.0	216.664	215.735	0.4133	0.000	0.929	(-	3.4	5.5	23.99
05-04	7.77800	82.3	41.0	35.9	188.194	187.392	0.0000	0.000	0.802	(-	3.4	5.9	24.00
06-04	7.90508	82.7	40.6	35.8	187.558	186.758	0.0000	0.000	0.800	(-	3.4	5.8	24.00
07-04	7.71686	82.1	41.5	35.9	190.294	189.474	0.0000	0.000	0.820	(-	3.4	5.8	23.99
08-04	6.10661	81.4	37.5	35.5	139.173	138.609	0.0000	0.000	0.564	(-	3.4	5.6	24.00
09-04	6.03074	81.5	37.4	35.5	136.865	136.314	0.0000	0.000	0.551	(-	3.4	5.6	24.00
10-04	6.27164	80.1	37.4	35.5	146.617	146.018	0.0000	0.000	0.599	(-	3.4	5.6	24.00
11-04	7.31161	80.1	39.3	35.5	179.593	178.836	0.0000	0.000	0.757	(-	3.4	5.7	24.00
12-04	7.26590	80.0	39.8	35.6	180.658	179.893	0.0000	0.000	0.765	(-	3.4	5.7	24.00
13-04	7.18601	80.0	39.1	35.7	175.998	175.260	0.0000	0.000	0.738	(-	3.4	5.6	24.00
14-04	6.79475	80.0	39.4	35.8	167.102	166.411	0.0000	0.000	0.691	(-	3.4	5.5	24.00
15-04	6.43809	80.0	38.5	35.7	155.100	154.456	0.0000	0.000	0.644	(-	3.4	5.5	24.00
16-04	7.41229	80.4	39.1	35.5	179.439	178.697	0.0000	0.000	0.742	(-	3.4	5.6	24.00
17-04	7.50695	80.4	39.4	35.3	183.119	182.357	0.0000	0.000	0.762	(-	3.4	5.6	24.00
18-04	6.72020	80.1	39.1	34.9	163.799	163.121	0.0000	0.000	0.678	(-	3.4	5.5	24.00
19-04	6.17475	79.6	38.4	34.7	149.984	149.369	0.0000	0.000	0.615	(-	3.4	5.3	24.00
20-04	5.79604	78.8	38.2	34.7	143.004	142.440	0.0000	0.000	0.564	(-	3.3	5.1	# 23.58
21-04	5.91320	79.6	37.7	34.8	140.885	140.422	0.0000	0.000	0.463	(-	3.4	5.1	# 23.94
22-04	5.74584	79.5	37.9	35.0	137.986	137.522	0.0000	0.000	0.464	(-	3.4	5.0	24.00
Итого	231.77833	81.0'	41.3'	35.7	5847.323	5822.849'	0.9957	24.474	-	3.4	5.6	743.50	

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t(мин) + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744.00ч = 743.50ч + 0.32ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.14ч + 0.04ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
23-04-22 00:00	12546.14802	383173.423	381767.803	854.2303	40878.32
23-03-22 00:00	12314.36969	377326.100	375944.954	853.2346	40134.82
Итого	231.77833	5847.323	5822.849'	0.9957	743.50

Расшифровка ошибок:

(☐) параметр (min
(☐) параметр (max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Табл = 744.00ч

