

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК Бутово
ул. Бутово кор. 14

Абонент
Телефон

Вычислитель TC-0300-3-3-1-0-0 Сер. ном. 170157
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.240.60.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.240.60.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход л 0.0000.8.0000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобгр [°C]	tп [°C]	Gпод [тонн]	Gобгр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобгр [тонн]	рпод [ат]	робгр [ат]	рп [ат]	Tнар [час]	
23-10	7.00049	79.9	38.0	35.0	167.063	166.475	0.0214	0.000	0.588	(-	3.4	3.2	24.00
24-10	6.90793	79.8	38.2	34.1	166.051	165.464	0.0000	0.000	0.587	(-	3.4	3.2	24.00
25-10	8.09220	80.0	41.9	35.5	() 212.012	() 211.309	0.0210	0.000	0.703	(-	3.4	3.3	23.52
26-10	7.66444	79.9	40.0	35.0	191.975	191.306	0.0193	0.000	0.669	(-	3.4	3.2	24.00
27-10	7.26314	80.1	39.6	34.7	179.160	178.534	0.0150	0.000	0.626	(-	3.4	3.2	24.00
28-10	6.79136	79.5	38.1	34.9	163.903	163.332	0.0186	0.000	0.571	(-	3.4	3.2	24.00
29-10	5.12014	79.4	38.2	34.0	() 124.027	() 123.607	0.0339	0.000	0.420	(-	3.0	2.8	18.27
30-10	7.50279	79.5	38.6	34.1	183.432	182.814	0.0000	0.000	0.618	(-	3.4	3.2	24.00
31-10	8.59870	81.1	41.2	34.5	215.651	214.945	0.0000	0.000	0.706	(-	3.4	3.3	24.00
01-11	8.54528	81.0	41.2	34.6	214.743	214.033	0.0000	0.000	0.710	(-	3.4	3.3	24.00
02-11	8.22259	80.3	40.3	34.5	205.470	204.765	0.0000	0.000	0.705	(-	3.5	3.3	24.00
03-11	9.70234	83.7	43.8	35.1	243.049	242.241	0.0000	0.000	0.808	(-	3.4	3.3	24.00
04-11	9.74055	84.6	43.3	35.1	235.810	235.014	0.0000	0.000	0.796	(-	3.4	3.2	24.00
05-11	9.20809	82.9	42.1	35.9	225.477	224.696	0.0188	0.000	0.781	(-	3.4	3.2	24.00
06-11	9.61215	83.8	42.4	34.9	232.627	231.820	0.0000	0.000	0.807	(-	3.4	3.2	24.00
07-11	8.43133	81.9	40.5	34.9	203.613	202.879	0.0191	0.000	0.734	(-	3.4	3.3	24.00
08-11	7.45062	79.8	39.2	34.8	183.317	182.635	0.0181	0.000	0.682	(-	3.4	3.2	24.00
09-11	6.85504	79.3	38.2	34.1	166.757	166.129	0.0000	0.000	0.628	(-	3.4	3.2	24.00
10-11	6.60301	79.3	37.8	34.1	159.177	158.575	0.0000	0.000	0.602	(-	3.4	3.2	24.00
11-11	6.59000	79.1	37.8	34.3	159.580	158.977	0.0208	0.000	0.603	(-	3.5	3.3	24.00
12-11	6.73615	79.3	37.8	34.3	162.431	161.827	0.0003	0.000	0.604	(-	3.5	3.3	24.00
13-11	6.93094	79.3	37.6	34.1	166.337	165.707	0.0000	0.000	0.630	(-	3.4	3.3	24.00
14-11	8.79715	80.6	41.4	34.4	224.135	223.316	0.0000	0.000	0.819	(-	3.4	3.2	24.00
15-11	9.66754	82.9	43.0	36.0	241.843	240.979	0.0173	0.000	0.864	(-	3.4	3.2	24.00
16-11	10.32227	85.3	45.2	36.8	257.284	256.381	0.0184	0.000	0.903	(-	3.4	3.3	24.00
17-11	10.77228	87.6	45.4	35.8	255.172	254.285	0.0000	0.000	0.887	(-	3.4	3.2	24.00
18-11	11.83924	92.0	47.6	36.7	266.469	265.555	0.0000	0.000	0.914	(-	3.3	3.2	24.00
19-11	11.46962	93.6	48.5	39.5	() 254.698	() 253.813	0.0275	0.000	0.885	(-	3.1	3.0	21.48
20-11	10.80931	85.6	44.3	39.9	261.329	260.384	0.0661	0.000	0.945	(-	3.4	3.3	24.00
21-11	10.96138	86.2	45.6	41.6	270.016	269.038	0.0847	0.000	0.978	(-	3.4	3.2	24.00
22-11	9.86262	84.9	43.8	40.3	239.781	238.909	0.0793	0.000	0.872	(-	3.4	3.2	24.00
Итого	264.07069	82.9'	41.9'	35.7	6432.389	6409.744'	0.4996	22.645	-	3.4	3.2	735.27	

Tотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t(мин) + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744.00ч = 735.27ч + 8.69ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.03ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
23-11-22 00:00	13450.74408	407034.424	405555.495	856.6372	45640.62
23-10-22 00:00	13186.67339	400602.035	399145.751	856.1376	44905.35
Итого	264.07069	6432.389	6409.744'	0.4996	735.27

Расшифровка ошибок:
() параметр (min
() параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Общ = 744.00ч

Издание 2.53 01-02-17 14ч HC-M-2.49 / HC-A-2.48 B=B1(H1-H2)

25-11-22 Подпись