

**Приложение № 1  
к договору теплоснабжения  
от 27.11.2015 № 13-11/С/К**

**«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Гефест-Инвест»**

**Д.В. Вакуленко**

**АКТ**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя:

ООО «УК»Велес»

(наименование потребителя)

по адресу: МО, г. Звенигород, мкр-н Супонево, корп. 11

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: Узел учета соответствует «Правилам учета тепловой энергии теплоносителя». Оборудование узла функционирует нормально. Техническая документация предоставлена в полном объеме. На основании изложенного узел учета расхода тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «27» ноября 2015 г. по «30» сентября 2019 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется: № пломбы.....

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Срок очередной проверки
<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>				
ВИС.Т ТС 300-3-3-1	152087		Теплосчетчик	30.09.2019
ПП-80	1250		Подающий трубопровод	30.09.2019
ПП-80	1151		Обратный трубопровод	30.09.2019
КТПТР-01	13156		Подающий трубопровод	28.09.2019
КТПТР-01	13156А		Обратный трубопровод	28.09.2019
<b>ПОДПИТКА</b>				
ПП-25	1775		Подающий трубопровод	
ТПТ-1	394		Подающий трубопровод	30.09.2017
<b>ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ</b>				
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	40809612	МТ100М (Ex)	Подающий трубопровод	30.09.2017
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	40902313	МТ100М (Ex)	Обратный трубопровод	30.09.2017
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	4090236	МТ100М (Ex)	Подпитка	30.09.2017

**Представитель теплоснабжающей организации: ООО «Гефест-Инвест»**

Начальник газовой котельной В.А. Селезнев т.: 8(962)990-98-83

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

**Представитель потребителя: ООО «УК»Велес»**

Главный инженер И.В. Гладков

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

подпись

подпись