МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 17 г.

Название потребителя ООО "Уг "Волос" Абонент
Адрес потребителя Ул-ца Серегеево д. 1, 2, 3 Телефон
Ответственное лицо Федоров ул. В.

Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 30268
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход обр 0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 25 мм

Дата		Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]		Gпод [тонн]		Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		Тнар [час]
26-09		4.54016	71.7	54.3		260.535		260.350	0.00	0.000	0.185	24.00
27-09		4.53123	71.8	54.3		258.655		258.471	0.00	0.000	0.184	24.00
28-09		4.72644	71.8	54.2		269.412		269.219	0.00	0.000	0.193	24.00
29-09		4.76308	72.1	55.3		283.081		282.794	0.00	0.000	0.287	# 23.99
30-09	T	7.60765	73.4	63.2	<	743.746	<	742.291	0.00	0.000	1.455	# 22.75
01-10		12.06092	73.6	64.4		1310.059		1306.816	0.00	0.000	3.243	24.00
02-10		11.93344	73.4	64.2		1288.867		1286.431	0.00	0.000	2.436	24.00
03-10		12.45768	74.9	65.1		1266.249		1264.262	0.00	0.000	1.987	24.00
04-10		11.80722	82.1	72.7		1257.195		1256.145	0.00	0.000	1.050	24.00
05-10		9.71605	82.1	74.4		1263.688		1262.496	0.00	0.000	1.192	24.00
06-10		9.88693	82.8	74.9		1258.707		1257.586	0.00	0.000	1.121	24.00
07-10		9.88331	83.2	75.4		1259.934		1258.811	0.00	0.000	1.123	24.00
08-10		9.83371	83.1	75.3		1265.236		1264.181	0.00	0.000	1.055	24.00
09-10		9.31681	82.7	75.4		1270.020		1269.036	0.00	0.000	0.984	24.00
10-10		9.33266	82.2	74.8		1265.633		1264.678	0.00	0.000	0.955	24.00
11-10		9.90644	82.2	74.4		1264.347		1263.418	0.00	0.000	0.929	24.00
12-10		9.86544	82.3	74.6		1262.548		1261.591	0.00	0.000	0.957	24.00
13-10		9.52313	81.8	74.3	>	1264.537	>	1263.457	0.00	0.000	1.080	23.98
14-10		10.53009	83.0	74.6		1253.683		1252.778	0.00	0.000	0.905	24.00
15-10		12.47287	82.9	72.9		1250.374		1249.453	0.00	0.000	0.921	24.00
16-10		12.25620	82.8	73.0		1250.372		1249.468	0.00	0.000	0.904	24.00
17-10		10.06222	82.8	74.8		1259.950		1259.018	0.00	0.000	0.932	24.00
18-10		9.68740	82.9	75.3		1266.210		1265.233	0.00	0.000	0.977	24.00
19-10		10.48958	82.9	74.6		1260.060		1259.078	0.00	0.000	0.982	24.00
20-10		12.69840	82.8	72.7		1248.997		1248.050	0.00	0.000	0.947	24.00
21-10		15.16674	82.7	70.5		1236.583		1235.620	0.00	0.000	0.963	24.00
22-10		18.44322	82.4	67.2		1208.889		1207.947	0.00	0.000	0.942	24.00
23-10		17.78922	82.8	68.1		1212.625		1211.685	0.00	0.000	0.940	24.00
24-10		18.94738	83.2	67.4		1200.474		1199.526	0.00	0.000	0.948	24.00
25-10	T	18.04167	82.9	67.7	<	1185.755	<	1183.173	0.00	0.000	2.582	23.77
Итого		328.07929	81.1'	71.2'		33146.421		33113.062'	0.00		33.359	718.49

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t<мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$

720.00ч = 718.49ч + 1.40ч + 0.01ч + 0.04ч + 0.01ч + 0.05ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Тнар [час]
26-10-17 00:00	35973.95677	1659987.969	1664144.957	31.35	66893.20
26-09-17 00:00	35645.87748	1626841.548	1631031.895	31.35	66174.71
Итого	328.07929	33146.421	33113.062'	0.00	718.49

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

$T_{общ}$ = 720.00ч

Обновление 2.39 20-06-16 12ч НС-А-2.37 / НС-А-2.38 D=B1(H1-H2)

26-10-17 Подпись