

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 19 г.

Название потребителя ООО "И.С.С.С.С.С." Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя мкр "Сунчьево" кор 1,2,3 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Сунчьева И.С.

Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 30268 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 100 мм  
 Расход п дотор 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
24-04	10.3788	79.2	74.0 >	1995.55 >	1952.86	0.00	0.00	42.69
25-04	7.6160	79.0	72.4 <	1149.66 <	1127.12	0.00	0.00	22.54
26-04	4.3774	77.2	53.9 <	187.74 <	187.66	0.00	-0.01	0.09
27-04	4.4110	76.3	53.8	196.33	196.24	0.00	-0.02	0.11
28-04	4.4308	76.0	53.8	199.51	199.42	0.00	-0.01	0.10
29-04	4.5115	75.6	53.8 <	207.18 <	207.08	0.00	0.00	0.10
30-04	4.5137	75.7	53.7	205.50	205.40	0.00	0.00	0.10
01-05	4.5916	75.6	53.7	209.27	209.17	0.00	-0.04	0.14
02-05	4.5101	76.0	53.7	202.56	202.47	0.00	-0.02	0.11
03-05	4.6288	75.9	53.6	207.51	207.41	0.00	-0.01	0.11
04-05	4.5441	75.9	53.7	204.42	204.32	0.00	-0.01	0.11
05-05	4.9175	76.6	53.4 <	211.90 <	211.80	0.00	0.00	0.10
06-05	4.5058	77.0	53.6	192.36	192.28	0.00	-0.04	0.12
07-05	4.5132	75.9	53.8	204.69	204.58	0.00	-0.01	0.12
08-05	4.4605	77.1	53.6 <	189.93 <	189.85	0.00	-0.03	0.11
09-05	4.4637	77.0	53.7	191.40	191.32	0.00	0.00	0.08
10-05	4.5135	77.2	53.6	191.34	191.26	0.00	0.00	0.08
11-05	4.5168	77.1	53.6 <	192.28 <	192.19	0.00	-0.01	0.10
12-05	4.7037	77.1	53.4	198.35	198.26	0.00	-0.02	0.11
13-05	4.4935	76.9	53.6	192.73	192.65	0.00	-0.01	0.09
14-05	4.3514	76.8	53.8	189.25	189.16	0.00	-0.01	0.10
15-05	4.4887	76.8	53.6 <	193.78 <	193.71	0.00	-0.02	0.09
16-05	4.6273	76.9	53.5 <	198.18 <	198.09	0.00	-0.02	0.11
17-05	4.4901	76.6	53.7	195.80	195.71	0.00	0.00	0.09
18-05	4.5017	76.3	53.7	199.19	199.10	0.00	-0.01	0.10
19-05	4.8938	76.0	53.5 <	216.89 <	216.77	0.00	-0.02	0.14
20-05	4.3782	76.3	53.8	194.85	194.77	0.00	-0.01	0.09
21-05	4.5193	76.3	53.7 <	199.62 <	199.53	0.00	-0.03	0.12
22-05	4.3076	76.3	53.9 <	191.49 <	191.40	0.00	-0.01	0.10
23-05	3.8736	76.2	53.9 <	173.74 <	173.68	0.00	-0.02	0.08
Итого	144.0337	77.4'	60.8'	8683.00	8615.26'	0.00	-0.39	68.13

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_tмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
 720.00ч = 717.21ч + 2.64ч + 0.00ч + 0.02ч + 0.00ч + 0.13ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
24-05-19 00:00	42990.4263	2205160.35	2202458.65	31.35	78743.98
24-04-19 00:00	42846.3926	2196477.35	2193843.39	31.35	78026.77
Итого	144.0337	8683.00	8615.26'	0.00	717.21

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

Обновление 2.39 26-04-18 074 ИС-А-2.37 / ИС-А-2.36 В=81(Н1-Н2)

24-05-19 Подпись

