

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 19 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "УК" Вукожево"
сектор Вукожево 9
Мещеряков В.И.

Абонент
Телефон

Вычислитель TC-300-3-3-1

Сер.ном. 140864

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п 0.000..12.500 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Теп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	рп [ат]	Тнар [час]	
24-07	2.27549	76.5	69.3	38.3	315.519	314.920	0.003	0.000	0.599	< -	2.8	1.5	24.00
25-07	1.81841	76.3	69.2	37.3	254.514	254.046	0.003	0.000	0.468	< -	2.8	0.9	19.10
26-07	2.01069	76.2	69.9	38.0	321.826	321.259	0.002	0.000	0.567	< -	2.8	1.2	24.00
27-07	2.06096	76.2	69.8	38.4	321.566	321.002	0.003	0.000	0.564	< -	2.8	1.4	24.00
28-07	2.16674	76.3	69.6	38.5	321.573	321.005	0.003	0.000	0.568	< -	2.8	1.4	24.00
29-07	1.85149	73.8	67.9	38.3	311.359	310.802	0.003	0.000	0.557	< -	3.0	1.2	23.36
30-07	2.04359	75.0	68.6	38.0	319.884	319.328	0.003	0.000	0.556	< -	2.9	0.9	24.00
31-07	2.24136	76.3	69.3	37.9	321.293	320.732	0.003	0.000	0.561	< -	2.8	0.8	24.00
01-08	2.26987	76.8	69.7	37.9	321.353	320.799	0.003	0.000	0.554	< -	2.8	0.8	24.00
02-08	2.25078	76.7	69.7	37.9	321.156	320.598	0.003	0.000	0.558	< -	2.8	0.8	24.00
03-08	2.20315	76.3	69.4	38.0	320.503	319.946	0.002	0.000	0.557	< -	2.8	0.8	24.00
04-08	2.36985	75.7	68.3	37.7	319.454	318.899	0.003	0.000	0.555	< -	2.8	0.6	24.00
05-08	2.28570	75.9	68.8	37.3	319.569	319.019	0.003	0.000	0.550	< -	2.8	0.6	24.00
06-08	2.25496	75.9	68.8	37.2	319.565	319.013	0.003	0.000	0.552	< -	2.8	0.6	24.00
07-08	2.28343	75.8	68.6	37.4	320.035	319.488	0.003	0.000	0.547	< -	2.8	0.7	24.00
08-08	2.21805	75.9	68.9	37.6	320.186	319.644	0.003	0.000	0.542	< -	2.8	0.8	24.00
09-08	2.21611	75.8	68.9	37.4	319.943	319.399	0.002	0.000	0.544	< -	2.8	0.7	24.00
10-08	2.27099	75.7	68.6	37.3	319.373	318.827	0.003	0.000	0.546	< -	2.8	0.7	24.00
11-08	2.23611	75.1	68.1	37.4	318.891	318.346	0.003	0.000	0.545	< -	2.9	0.7	24.00
12-08	2.18704	75.6	68.8	37.6	320.198	319.650	0.003	0.000	0.548	< -	2.9	0.8	# 24.00
13-08	2.17017	76.5	69.8	38.1	320.429	319.885	0.003	0.000	0.544	< -	2.8	0.9	24.00
14-08	2.23217	76.3	69.4	38.3	320.281	319.730	0.003	0.000	0.551	< -	2.8	0.9	# 24.00
15-08	2.24594	77.2	70.2	38.4	320.686	320.141	0.003	0.000	0.545	< -	2.9	0.9	24.00
16-08	2.18624	76.6	69.7	38.3	320.833	320.273	0.002	0.000	0.560	< -	2.8	0.8	24.00
17-08	2.29687	76.7	69.5	38.1	320.158	319.596	0.003	0.000	0.562	< -	2.8	0.7	24.00
18-08	2.31794	76.7	69.6	38.2	328.781	328.206	0.003	0.000	0.575	< -	2.8	0.8	24.00
19-08	2.22508	76.5	69.8	38.4	330.932	330.347	0.003	0.000	0.585	< -	2.8	0.8	24.00
20-08	2.26889	76.4	69.5	38.4	330.961	330.367	0.003	0.000	0.594	< -	2.8	0.8	24.00
21-08	2.22279	76.6	69.9	38.5	330.932	330.339	0.003	0.000	0.593	< -	2.8	0.8	24.00
22-08	2.14143	76.5	70.0	38.7	330.653	330.062	0.002	0.000	0.591	< -	2.8	0.9	24.00
23-08	2.15794	75.5	69.0	38.6	328.839	328.245	0.003	0.000	0.594	< -	2.9	0.8	24.00
Итого	67.98023	76.2'	69.3'	38.0	9911.245	9893.913'	0.088	17.332	-	2.8	0.9	738.46	

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t_мин + Тэл.пит + Тпроч.аб.
744.00ч = 738.46ч + 4.87ч + 0.00ч + 0.65ч + 0.00ч + 0.02ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Тепл [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
24-08-19 00:00	11080.25175	516852.064	516050.438	1523.999	40805.21
24-07-19 00:00	11012.27152	506940.819	506156.525	1523.911	40066.75
Итого	67.98023	9911.245	9893.913'	0.088	738.46

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

Табл = 744.00ч

