МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 18 г.

Название потребителя ООО УК Велес Абонент
Адрес потребителя м-н Сутоке 80 кор 12 Телефон
Ответственное лицо Сулим А.С

Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п 0.0000..8.0000 м3/ч Ду 25 мм

Вычислитель ТС-300-3-3-1 Сер.ном. 150679
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата		Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		pпод [ат]	pобр [ат]	pп [ат]	Тнар [час]
24-04		9.25546	82.1	54.5	41.8	334.317	334.121	0.0000	0.000	0.196	5.2	2.9	3.0	24.00
25-04		9.21510	82.1	54.5	41.8	333.694	333.498	0.0000	0.000	0.196	5.2	2.9	3.0	24.00
26-04		9.23936	82.1	54.8	42.1	338.079	337.881	0.0000	0.000	0.198	5.2	2.9	2.9	24.00
27-04		9.37167	82.1	54.7	42.0	341.047	340.847	0.0000	0.000	0.200	5.2	2.9	3.0	24.00
28-04		9.36907	82.2	54.7	42.2	340.759	340.556	0.0000	0.000	0.203	5.2	2.9	3.0	24.00
29-04		9.38695	82.1	54.8	42.4	344.749	344.546	0.0000	0.000	0.203	5.2	2.9	3.0	24.00
30-04		9.02449	82.1	54.8	42.7	330.842	330.643	0.0000	0.000	0.199	5.2	2.9	3.0	24.00
01-05		5.10869	79.7	58.0	42.3	235.668	235.502	0.0000	0.000	0.166	4.6	2.8	2.9	24.00
02-05		3.79445	76.5	60.6	40.9	238.545	238.379	0.0000	0.000	0.166	4.3	2.7	2.8	24.00
03-05	T	3.04343	75.9	61.0	40.2	< 203.991	< 203.834	0.0000	0.000	0.157	4.3	2.7	2.8	23.17
04-05		3.04331	76.5	60.1	39.9	185.295	185.116	0.0000	0.000	0.179	4.3	2.7	2.8	24.00
05-05		3.34926	76.6	60.4	39.4	206.681	206.482	0.0000	0.000	0.199	4.3	2.7	2.8	24.00
06-05		3.70952	75.9	60.4	39.5	238.337	238.123	0.0000	0.000	0.214	4.3	2.7	2.8	24.00
07-05		3.52217	76.0	60.7	39.3	231.268	231.049	0.0000	0.000	0.219	4.3	2.7	2.8	24.00
08-05		3.36977	75.8	60.7	39.6	222.273	222.057	0.0000	0.000	0.216	4.3	2.7	2.8	24.00
09-05		3.52285	75.9	60.8	39.5	232.178	231.957	0.0000	0.000	0.221	4.3	2.7	2.8	24.00
10-05		3.57622	76.0	61.1	39.5	240.944	240.723	0.0000	0.000	0.221	4.3	2.7	2.8	24.00
11-05		3.48744	75.9	60.9	39.4	232.731	232.518	0.0000	0.000	0.213	4.3	2.7	2.8	24.00
12-05		3.65261	75.9	60.7	39.7	239.361	239.141	0.0000	0.000	0.220	4.3	2.7	2.8	24.00
13-05		3.96735	76.2	60.7	39.9	256.525	256.293	0.0000	0.000	0.232	4.3	2.7	2.8	24.00
14-05		3.59299	76.0	60.8	40.2	236.814	236.581	0.0000	0.000	0.233	4.3	2.7	2.8	24.00
15-05		3.44015	76.0	60.6	40.2	223.140	222.920	0.0000	0.000	0.220	4.3	2.7	2.8	24.00
16-05		3.50233	76.0	61.1	40.3	234.245	234.016	0.0000	0.000	0.229	4.3	2.7	2.8	24.00
17-05		3.44005	76.2	61.1	40.4	227.196	226.975	0.0000	0.000	0.221	4.0	2.7	2.8	24.00
18-05		3.41570	75.6	60.6	40.5	227.743	227.526	0.0000	0.000	0.217	3.8	2.7	2.8	24.00
19-05		3.42261	75.6	60.9	40.3	231.750	231.531	0.0000	0.000	0.219	3.9	2.7	2.8	24.00
20-05		3.89140	75.9	60.5	40.1	252.743	252.510	0.0000	0.000	0.233	3.9	2.7	2.8	24.00
21-05		3.42076	76.3	60.8	39.7	221.098	220.889	0.0000	0.000	0.209	3.9	2.7	2.8	24.00
22-05		3.32169	75.8	61.0	40.0	224.688	224.473	0.0000	0.000	0.215	3.9	2.7	2.8	24.00
23-05		3.41535	75.7	61.4	40.0	238.274	238.047	0.0000	0.000	0.227	3.9	2.7	2.8	24.00
Итого		146.87220	78.1'	58.9'	40.6	7644.975	7638.734'	0.0000		6.241	4.4	2.8	2.8	719.17

$T_{отч.пер.}$ = Тнар + $T_{мин}$ + $T_{макс}$ + $T_{delta_t<мин}$ + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.00ч = 719.17ч + 0.79ч + 0.00ч + 0.02ч + 0.00ч + 0.02ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Тнар [час]
24-05-18 00:00	8476.59968	234234.950	233945.166	513.6554	22486.88
24-04-18 00:00	8329.72748	226589.975	226306.432	513.6554	21767.71
Итого	146.87220	7644.975	7638.734'	0.0000	719.17

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

24-05-18 Подпись