МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 17 г.

Название потребителя ООО "УК "Белое"
Адрес потребителя м-н Северный 60 г. АР
Ответственное лицо Гладков В.

Абонент _____
Телефон _____

Расход под 0.320..80.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.320..80.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п 0.0000..8.0000 м3/ч Ду 25 мм

Вычислитель ТС-300-3-3-1 Сер.ном. 152087
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата		Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	рп [ат]	Тнар [час]	
26-07		1.79108	72.6	51.5	31.2	< 84.739	< 84.532	0.0062	-0.018	0.225	4.8	3.9	1.5	23.67	
27-07	T	1.64571	72.8	60.4	34.0	< 132.205	< 131.992	0.0064	-0.059	0.272	4.8	3.9	1.7	23.41	
28-07		1.71709	73.0	62.3	36.7	< 159.932	< 159.659	0.0065	-0.009	0.282	4.8	3.9	2.5	23.49	
29-07		1.72025	73.1	62.2	37.8	< 157.292	< 157.032	0.0064	0.000	0.260	4.8	3.9	2.5	23.59	
30-07		1.71358	73.1	62.0	38.4	< 153.522	< 153.295	0.0066	0.000	0.227	4.8	3.8	2.5	23.61	
31-07		1.65655	73.0	62.2	38.1	< 154.330	< 154.127	0.0061	0.000	0.203	4.7	3.7	1.5	23.44	
01-08		1.63660	73.2	62.3	38.7	< 150.180	< 149.986	0.0065	0.000	0.194	4.6	3.6	2.3	23.71	
02-08		1.69229	73.0	62.1	39.2	< 154.797	< 154.579	0.0065	0.000	0.218	4.4	3.4	2.8	23.47	
03-08		1.56099	73.0	62.3	39.3	< 147.178	< 146.963	0.0065	0.000	0.215	4.3	3.3	3.0	23.51	
04-08		1.58382	72.8	62.2	39.5	148.692	148.417	0.0068	0.000	0.275	4.4	3.4	3.4	24.00	
05-08		1.64458	73.3	62.3	39.5	< 149.773	< 149.459	0.0063	0.000	0.314	4.2	3.2	3.2	23.41	
06-08		1.75764	73.0	62.1	39.6	< 162.126	< 161.797	0.0063	0.000	0.329	4.3	3.3	2.9	23.58	
07-08		1.61594	72.8	62.2	39.7	< 151.347	< 151.035	0.0063	0.000	0.312	4.2	3.2	3.2	23.38	
08-08		1.66432	73.0	62.0	39.5	< 152.016	< 151.696	0.0061	0.000	0.320	4.1	3.1	2.3	23.47	
09-08		1.67057	73.0	62.2	39.5	< 155.710	< 155.400	0.0061	0.000	0.310	4.3	3.3	2.5	23.34	
10-08		1.60607	72.9	62.3	39.7	< 151.229	< 150.915	0.0062	0.000	0.314	4.1	3.1	3.1	23.39	
11-08		1.56213	73.2	62.2	39.9	< 142.052	< 141.757	0.0062	0.000	0.295	4.4	3.4	3.9	23.63	
12-08		1.66824	73.1	62.3	39.6	< 155.368	< 155.050	0.0060	0.000	0.318	4.2	3.2	3.2	23.70	
13-08		1.66217	73.0	62.3	39.2	< 155.317	< 155.008	0.0060	0.000	0.309	4.3	3.3	1.8	23.39	
14-08		1.55176	73.1	62.1	38.7	< 141.634	< 141.352	0.0051	0.000	0.282	4.4	3.4	1.0	23.41	
15-08		1.60191	73.0	62.2	37.5	< 148.818	< 148.514	0.0048	0.000	0.304	4.4	3.4	0.6	23.45	
16-08		1.66472	72.9	62.1	37.2	< 154.202	< 153.887	0.0048	0.000	0.315	4.4	3.4	1.2	23.53	
17-08		1.63117	73.2	62.4	37.9	< 150.742	< 150.428	0.0051	0.000	0.314	4.4	3.4	1.6	#	23.39
18-08		1.58120	72.9	62.3	38.4	< 148.138	< 147.792	0.0055	0.000	0.346	4.3	3.4	1.7		23.32
19-08		1.66137	73.1	62.2	38.6	< 152.056	< 151.695	0.0052	0.000	0.361	4.4	3.4	1.7		23.22
20-08		1.70516	73.1	62.2	38.8	< 156.219	< 155.846	0.0053	0.000	0.373	4.4	3.4	2.0		23.32
21-08		1.58771	72.9	61.9	38.8	< 144.944	< 144.582	0.0050	0.000	0.362	4.4	3.4	1.5		23.34
22-08		1.60396	72.9	62.2	38.9	< 149.864	< 149.516	0.0050	0.000	0.348	4.3	3.3	1.9		23.37
23-08		1.56126	72.9	62.3	39.0	< 148.055	< 147.723	0.0052	0.000	0.332	4.2	3.2	2.0		23.47
24-08		1.70122	73.0	62.2	38.8	< 158.097	< 157.761	0.0048	0.000	0.336	4.2	3.3	1.3		23.44
25-08		1.80486	73.0	63.5	38.3	188.814	188.419	0.0047	0.000	0.395	4.5	3.5	1.1		24.00
Итого		51.22592	73.0'	62.1'	38.4	4659.388	4650.214'	0.1805	-0.086	9.260	4.4	3.4	2.2		728.45

$T_{отч.пер.}$ = Тнар + $T_{мин}$ + $T_{макс}$ + $T_{delta_t\,мин}$ + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 728.45ч + 15.23ч + 0.00ч + 0.08ч + 0.00ч + 0.24ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Тнар [час]
26-08-17 00:00	4066.48858	123410.216	123215.443	326.4134	14966.81
26-07-17 00:00	4015.26266	118750.828	118565.229	326.2329	14238.36
Итого	51.22592	4659.388	4650.214'	0.1805	728.45

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.53 12-11-15 184 НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

28-08-17 Подпись

нач. юбельный Берих Берлиев Р.Х.