

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 17 г.**

Название потребителя ООО "ИЛ "Восток"
Адрес потребителя г. Ижевск ул. Вокз. 11
Ответственное лицо Тюгулов Е. В.

Абонент _____
Телефон _____

Вычислитель ТС-300-3-3-1 Сер.ном. 152087
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.320..80.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.320..80.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п 0.0000..8.0000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	рп [ат]	Tнар [час]
26-02	11.01518	86.5	51.1	43.0	310.653	310.253	0.0200	0.000	0.400	4.1	3.4	3.3	24.0
27-02	T 9.08550	85.5	47.2	42.0	237.156	236.770	0.0433	0.000	0.386	4.2	3.4	3.4	23.6
28-02	8.69521	85.7	46.8	42.3	223.358	222.984	0.0379	0.000	0.374	4.1	3.4	3.3	24.0
01-03	7.82247	85.5	44.5	42.6	191.108	190.756	0.0291	0.000	0.352	4.2	3.4	3.4	23.9
02-03	7.79329	85.0	46.5	44.1	202.491	202.141	0.0215	0.000	0.350	4.2	3.4	3.4	# 23.9
03-03	8.37852	85.3	45.4	42.5	209.975	209.640	0.0213	0.000	0.335	4.2	3.4	3.4	24.0
04-03	8.24992	86.1	45.4	42.5	202.983	202.651	0.0297	0.000	0.332	4.1	3.4	3.3	24.0
05-03	8.27901	85.9	45.0	42.8	202.227	201.889	0.0321	0.000	0.338	4.1	3.4	3.3	24.0
06-03	T 7.47048	84.1	47.1	43.2	201.927	201.649	0.0175	-0.009	0.287	3.7	3.1	3.1	19.7
07-03	T 9.07304	83.2	47.4	42.9	253.275	252.940	0.0194	0.000	0.335	4.2	3.5	3.5	21.9
08-03	8.62151	85.5	46.1	41.7	219.042	218.727	0.0208	0.000	0.315	4.3	3.6	3.5	24.0
09-03	7.16541	84.7	44.0	42.5	176.121	175.831	0.0394	0.000	0.290	4.1	3.4	3.3	24.0
10-03	7.47977	83.2	44.5	41.9	193.163	192.893	0.0480	0.000	0.270	4.2	3.4	3.4	24.0
11-03	7.50592	83.8	44.2	42.7	189.370	189.034	0.2274	0.000	0.336	4.2	3.4	3.3	24.0
12-03	8.02850	84.2	45.6	42.6	208.246	207.908	0.0566	0.000	0.338	4.1	3.4	3.3	24.0
13-03	8.41917	84.6	46.9	43.0	222.841	222.483	0.0286	0.000	0.358	4.2	3.4	3.4	24.0
14-03	T 8.05353	85.0	46.9	42.6	211.396	211.071	0.0292	0.000	0.325	4.2	3.4	3.4	23.0
15-03	7.45182	85.4	45.1	42.7	185.281	184.947	0.0309	0.000	0.334	4.6	3.8	3.7	24.0
16-03	T 6.42310	85.0	46.6	42.6	167.577	167.281	0.1597	0.000	0.296	3.6	3.0	3.0	18.0
17-03	8.27045	85.2	46.1	43.0	211.678	211.348	0.0181	0.000	0.330	4.2	3.5	3.5	24.0
18-03	7.66450	84.8	45.1	42.3	192.620	192.367	0.0262	0.000	0.253	4.0	3.2	3.2	24.0
19-03	8.22905	85.4	45.1	43.1	204.038	203.740	0.0333	0.000	0.298	3.9	3.2	3.1	24.0
20-03	7.99169	85.4	45.3	42.8	199.197	198.744	0.0453	0.000	0.453	4.1	3.4	3.3	24.0
21-03	7.57751	85.4	44.8	43.3	186.460	186.074	0.0520	0.000	0.386	4.0	3.3	3.2	24.0
22-03	6.66733	85.2	43.6	42.3	159.958	159.693	0.0549	0.000	0.265	4.2	3.4	3.4	24.0
23-03	7.36491	85.3	44.6	42.5	180.842	180.570	0.0393	0.000	0.272	4.2	3.5	3.5	24.0
24-03	8.01502	85.4	45.9	42.5	202.959	202.646	0.0392	0.000	0.313	4.2	3.4	3.4	24.0
25-03	9.28235	85.4	48.0	43.8	248.152	247.846	0.0264	0.000	0.306	4.0	3.3	3.3	24.0
Итого	226.07416	85.1'	46.1'	42.8	5794.094	5784.876'	1.2471	-0.009	9.227	4.1	3.4	3.3	659.0

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t(мин) + Тэл. пит + Тпроч. ав.
672.00ч = 659.04ч + 12.30ч + 0.00ч + 0.48ч + 0.00ч + 0.18ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
26-03-17 00:00	3573.34066	93108.447	92965.795	324.0980	11524.50
26-02-17 00:00	3347.26650	87314.353	87180.919	322.8509	10865.46
Итого	226.07416	5794.094	5784.876'	1.2471	659.04

Расшифровка ошибок:

() параметр (min
() параметр) max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобд = 672.00ч

Обновление 2.53 12-11-15 18ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=61 (H1-H2)

27-03-17 Подпись

наименование
Стефанов Р.Х.