

**РЕГУЛЯРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
К ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ ЗА 06 мес 20 г.**

Название потребителя ООО "УК Супербюо" Абонент _____
 Адрес потребителя ул-р булошево лор 1,2,3 Телефон _____
 Ответственное лицо Григорьев А.С.

Вычислитель TC-201-0-2-1-1 Сер.ном. 30268 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ау 100 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ау 100 мм
 Расход п ротор 10.000 л/мин Ау 25 мм

Дата	Отеп [Гкал]	тпод [°C]	тобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
24-06	4.1019	75.0	53.9	194.75	194.66	0.00	-0.02	0.11
25-06	4.0341	75.5	54.0	187.85	187.77	0.00	-0.01	0.09
26-06	4.0728	75.1	54.0	193.76	193.68	0.00	0.00	0.08
27-06	3.8767	75.0	54.2	185.59	185.51	0.00	-0.01	0.09
28-06	3.9331	75.1	54.1	187.48	187.40	0.00	-0.01	0.09
29-06	3.9973	75.5	54.0	186.68	186.61	0.00	0.00	0.07
30-06	4.0505	75.5	54.0	188.81	188.73	0.00	-0.02	0.10
01-07	4.1534	75.2	54.0	195.29	195.20	0.00	-0.02	0.11
02-07	3.9800	75.0	54.1	190.39	190.32	0.00	-0.01	0.08
03-07	4.0717	75.0	54.0	194.70	194.60	0.00	-0.01	0.11
04-07	4.1143	75.2	54.0	194.41	194.32	0.00	-0.02	0.11
05-07	4.1370	75.1	53.9	195.94	195.85	0.00	-0.02	0.11
06-07	3.8705	75.0	54.2	185.53	185.46	0.00	0.00	0.07
07-07	3.8572	75.1	54.2	185.16	185.09	0.00	-0.02	0.09
08-07	3.9292	75.2	54.1	186.83	186.75	0.00	-0.03	0.11
09-07	3.8822	75.0	54.2	186.52	186.45	0.00	-0.03	0.10
10-07	3.9691	75.1	54.1	189.13	189.05	0.00	-0.02	0.10
11-07	4.1070	75.1	54.0	194.79	194.70	0.00	0.00	0.09
12-07	4.2325	75.0	53.8	199.90	199.80	0.00	0.00	0.10
13-07	4.2007	75.1	53.8	197.80	197.72	0.00	-0.02	0.10
14-07	4.0506	75.1	53.9	190.62	190.53	0.00	-0.01	0.10
15-07	1.5067	74.7	54.3	73.75	73.72	0.00	0.00	0.03
16-07	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17-07	1.2413	75.4	52.0	53.08	53.05	0.00	-0.01	0.04
18-07	3.9844	74.8	54.1	192.12	192.03	0.00	-0.02	0.11
19-07	4.2139	74.8	53.9	201.62	201.53	0.00	-0.03	0.12
20-07	2.3228	75.0	53.1	106.35	106.29	0.00	0.00	0.06
21-07	4.2791	75.1	53.8	200.97	200.87	0.00	0.00	0.10
22-07	4.1922	75.1	53.9	197.75	197.66	0.00	-0.01	0.10
23-07	4.2510	75.0	53.9	201.27	201.18	0.00	-0.01	0.10
Итого	110.6132	75.1'	54.0'	5238.84	5236.53'	0.00	-0.36	2.67
								650.83

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t} \text{ мин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$$

$$720.004 = 650.834 + 69.114 + 0.004 + 0.024 + 0.004 + 0.044$$

T/C Отопление Нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
24-07-20 00:00	47453.0956	2689415.43	2677078.56	31.35	88853.24
24-06-20 00:00	47342.4824	2684176.59	2671842.03	31.35	88202.41
Итого	110.6132	5238.84	5236.53'	0.00	650.83

Тобщ = 720.004

Обновление 2.37 26-04-18 074 HC-A-2.37 / HC-A-2.36 0=G1(H1-H2)

24-07-20 Подпись

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электролитание