

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 20 г.**

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

*ООО "УИ Руносово"*  
*м.п. - Руносово п.п. 5*  
*Буды А.С.*

Абонент  
Телефон

Вычислитель TC-300-0-2-1-T  
Отчетное число месяца 1

Сер.ном. 120476  
Отчетное время 00:00

Расход под 0.160..40.000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход обр 0.160..40.000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход п 0.0000..3.2000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
24-06	2.69149	74.9	57.3	152.811	151.941	0.0049	0.000	0.870
25-06	2.60245	75.2	58.8	159.144	158.255	0.0057	0.000	0.889
26-06	2.48372	74.8	57.1	139.991	138.949	0.0058	0.000	1.042
27-06	2.64104	74.9	58.5	161.218	160.283	0.0064	0.000	0.935
28-06	2.56179	74.9	56.9	141.934	140.807	0.0061	0.000	1.127
29-06	2.70336	75.3	58.4	159.939	158.881	0.0070	0.000	1.058
30-06	2.49576	75.2	57.3	139.570	138.397	0.0072	0.000	1.173
итого	18.17961	75.1	57.9	1054.607	1047.513	0.0431	0.000	7.094
01-07	2.64441	75.0	58.7	161.935	160.941	0.0068	0.000	0.994
02-07	2.47306	74.8	57.1	139.726	138.600	0.0069	0.000	1.126
03-07	2.59288	74.8	59.0	163.986	162.949	0.0062	0.000	1.037
04-07	2.50925	74.9	56.6	136.735	135.427	0.0052	0.000	1.308
05-07	2.67642	74.9	58.2	159.897	158.449	0.0044	0.000	1.428
06-07	2.52970	74.9	57.2	142.775	140.922	0.0037	0.000	1.853
07-07	2.59510	74.9	58.7	159.355	157.337	0.0035	0.000	2.018
итого	18.02082	75.0	58.0	1064.409	1054.645	0.0367	0.000	9.764
08-07	2.47550	75.0	57.4	140.655	137.914	0.0022	0.000	2.741
09-07	2.58950	74.9	59.2	165.059	161.633	0.0019	0.000	3.426
10-07	2.60996	74.9	57.6	150.688	147.072	0.0018	0.000	3.616
11-07	2.67202	74.9	58.8	165.607	161.522	0.0015	0.000	4.085
12-07	2.79839	74.9	57.2	157.995	153.992	0.0012	0.000	4.607
13-07	2.75491	74.9	59.1	174.493	170.859	0.0011	0.000	3.614
14-07	2.72256	74.8	58.2	163.724	161.109	0.0011	0.000	2.615
итого	18.62254	75.0	58.3	1119.211	1094.111	0.0108	0.000	24.100
15-07	0.75906	74.7	62.3	61.157	60.226	0.0004	0.000	8.21
16-07	-	30.6	29.2	-	-	-	-	-
17-07	1.19381	75.2	59.5	95.613	94.117	0.0007	0.000	0.900
18-07	2.68712	74.5	58.9	171.785	169.637	0.0009	0.000	2.148
19-07	2.90299	74.5	59.7	195.161	192.591	0.0009	0.000	2.570
20-07	1.45337	74.8	59.4	94.834	93.572	0.0005	0.000	1.262
21-07	2.73427	74.9	60.0	182.839	179.354	0.0009	0.000	3.485
итого	11.72562	74.8	59.8	781.791	770.493	0.0039	0.000	11.296
22-07	2.70687	74.9	58.5	164.557	161.383	0.0008	0.000	3.174
23-07	2.74686	74.8	59.8	182.257	179.263	0.0008	0.000	2.994
Итого	72.00262	75.0	58.5	4365.832	4307.410	0.0961	58.422	652.44

Тотч.пор. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tкорр\_сч\_мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
720.004 = 652.444 + 67.524 + 0.004 + 0.014 + 0.004 + 0.034

T/C Отопление квартал/экон итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Tнар [час]
24-07-20 00:00	22191.55985	878137.328	873052.898	524.7210	64450.86
24-06-20 00:00	22119.55723	873771.496	868745.488	524.6249	63798.42
Итого	72.00262	4365.832	4307.410	0.0961	652.44

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перерывы  
(C) коррекц. часов  
(#) электропитание

Тотщ = 720.004

Оборудование 2.49 29-05-20 124

МС-М-2.49 / МС-А-2.48 0-03 (M1-M2)

24-07-20 Подпись

*[Подпись]*