

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 20 г.

Название потребителя ООО. УК Вулкан-Восток Абонент _____
 Адрес потребителя м.п. - р. Вулкан-Восток корб Телефон _____
 Ответственное лицо Будин Д.В.
 Вычислитель ТС-400-3-3-2-Е2 Сер.ном. 122133
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00
 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п 0.000..10.000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
24-07	1.9673	74.8	60.7 <	139.47 <	139.42	0.000	-0.02	0.07	4.5 <	2.3 R	19.57
25-07	2.3686	74.6	61.0	174.02	173.98	0.001	-0.04	0.08	5.1	2.6	24.00
26-07	2.2645	74.6	60.4	159.13	159.07	0.000	-0.01	0.07	5.1	2.6	24.00
27-07	2.3738	74.5	60.8	173.33	173.29	0.000	-0.04	0.08	5.3	2.6	24.00
28-07	2.1578	74.8	59.8	144.04	143.99	0.001	-0.02	0.07	5.4	2.6	24.00
29-07	2.0869	75.0	58.9	129.71	129.69	0.000	-0.02	0.04	5.3	2.6	24.00
30-07	2.0441	75.0	58.9	127.47	127.44	0.000	-0.03	0.06	5.3	2.6	24.00
31-07	2.0537	74.6	59.3	134.65	134.61	0.000	-0.02	0.06	5.3	2.6	24.00
01-08	2.0390	74.6	57.9	122.07	122.04	0.001	-0.01	0.04	5.3	2.6	24.00
02-08	2.0685	74.6	58.4	128.15	128.13	0.000	-0.03	0.05	5.3	2.6	24.00
03-08	2.1113	75.0	58.3 <	126.10 <	126.07	0.000	-0.02	0.05	5.2	2.6	23.73
04-08	2.1551	74.8	59.6	142.02	141.98	0.000	-0.03	0.07	5.2	2.5	24.00
05-08	2.1110	74.6	59.3	137.95	137.91	0.001	-0.01	0.05	5.2	2.6	24.00
06-08	2.1481	75.0	59.8	140.97	140.94	0.000	-0.02	0.05	5.2	2.6	24.00
07-08	2.0365	74.7	59.7	136.20	136.17	0.000	-0.04	0.07	5.2	2.6	24.00
08-08	2.0782	74.6	60.3	145.73	145.69	0.001	-0.02	0.06	5.4	2.6	24.00
09-08	1.9870	74.8	57.1 <	112.21 <	112.18	0.000	-0.02	0.05	5.4	2.6 #	23.99
10-08	2.0745	75.1	58.0	121.41	121.39	0.000	-0.01	0.03	5.4	2.6	24.00
11-08	2.1303	75.0	59.0	133.60	133.56	0.001	-0.02	0.06	5.4	2.6	24.00
12-08	2.1369	74.6	58.7	134.27	134.24	0.000	-0.03	0.06	5.3	2.6	24.00
13-08	2.2361	74.6	59.2	144.89	144.86	0.000	-0.01	0.04	5.3	2.6	24.00
14-08	2.1407	74.5	59.4	141.07	141.04	0.000	-0.06	0.09	5.3	2.6	24.00
15-08	2.1569	74.7	59.7	143.45	143.41	0.001	-0.01	0.05	5.3	2.6	24.00
16-08	2.1334	74.4	59.4	142.02	141.99	0.000	-0.01	0.04	5.3	2.6	24.00
17-08	2.1509	74.9	60.1	145.18	145.14	0.000	-0.04	0.08	5.3	2.6	24.00
18-08	2.1736	75.2	59.8	141.42	141.39	0.000	-0.02	0.05	5.4	2.6	24.00
19-08	2.1877	74.4	60.0	152.31	152.27	0.001	-0.01	0.05	5.4	2.6	24.00
20-08	2.1975	74.4	59.8	150.02	149.98	0.000	-0.04	0.08	5.5	2.6	24.00
21-08	2.1770	74.6	60.6	155.07	155.03	0.000	0.00	0.04	5.4	2.6	24.00
22-08	2.0648	74.6	59.9	140.94	140.91	0.000	-0.02	0.05	5.3	2.6	24.00
23-08	2.2474	74.5	60.2	157.66	157.62	0.001	-0.04	0.08	5.3	2.6	24.00
Итого	66.2591	74.8'	59.6'	4377.49	4376.39'	0.009	-0.72	1.82	5.3	2.6	739.29

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tвозврат_теп + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 739.29ч + 4.67ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.03ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
24-08-20 00:00	17870.9966	31346384.17	31010316.67	369833.226	573657.61
24-07-20 00:00	17804.7375	31342006.48	31005940.28	369833.217	572918.32
Итого	66.2591	4377.49	4376.39'	0.009	739.29

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл. = 744.00ч

Обновление 2.99 03-01-06 00ч

ИС-Н-2.49 / ИС-А-2.48 B=01(H1-H2)

24-08-20 Подпись

