

ПЕЧАТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 20 г.

Название потребителя ООО "УК Бутовское"

Адрес потребителя мкр-р Бутовское корп. 8

Ответственное лицо Буды ДС

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-0-3-1

Сер.ном. 132167

Отчетное число месяца 1

Отчетное время 00:00

Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм

Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм

Расход п 0.0000..3.2000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]	
24-02	10.77345	81.6	42.6	38.6	274.207	275.623	0.0005	0.000	0.584	24.00
25-02	10.61220	81.2	42.6	38.4	274.824	274.215	0.0007	0.000	0.609	24.00
26-02	11.20802	81.1	42.3	38.2	289.027	288.464	0.0005	0.000	0.563	24.00
27-02	10.38838	78.9	41.0	37.9	273.701	273.204	0.1185	0.000	0.497	24.00
28-02	10.47940	81.3	40.9	37.6	259.234	258.645	0.0004	0.000	0.589	24.00
29-02	10.92775	79.4	39.7	36.9	274.894	274.268	0.0005	0.000	0.626	24.00
01-03	11.66507	79.4	40.8	36.8	301.894	301.198	0.0005	0.000	0.696	24.00
02-03	10.33618	79.9	41.0	36.5	265.805	265.195	0.0028	0.000	0.610	24.00
03-03	10.06657	81.3	41.1	36.9	250.014	249.459	0.0005	0.000	0.555	24.00
04-03	9.86794	79.6	40.3	36.9	251.318	250.711	0.0005	0.000	0.607	24.00
05-03	10.20089	79.6	40.8	36.9	262.760	262.122	0.0006	0.000	0.638	24.00
06-03	9.98009	79.7	41.1	37.2	259.137	258.513	0.0005	0.000	0.624	24.00
07-03	10.16536	78.0	39.9	37.1	266.675	266.076	0.0004	0.000	0.599	24.00
08-03	9.62285	75.2	39.5	36.6	269.370	268.799	0.0005	0.000	0.571	24.00
09-03	9.75770	75.2	40.3	36.6	279.186	278.564	0.0006	0.000	0.622	24.00
10-03	7.65962	74.6	39.5	35.9	218.185	217.864	0.0003	-0.171	0.492	22.87
11-03	9.78892	76.5	41.0	36.1	275.132	274.444	0.0005	0.000	0.688	24.00
12-03	9.81905	76.6	41.6	36.7	280.648	279.889	0.0007	0.000	0.759	24.00
13-03	9.88510	76.5	41.9	37.0	286.128	285.366	0.0009	0.000	0.762	24.00
14-03	10.28540	76.5	40.7	36.7	286.831	286.109	0.0007	0.000	0.722	24.00
15-03	12.09183	76.5	41.8	36.5	348.737	347.954	0.0006	0.000	0.783	24.00
16-03	11.35621	76.5	42.7	36.3	335.888	335.201	0.0006	0.000	0.687	24.00
17-03	10.08409	76.6	40.7	36.1	281.336	280.758	0.0006	0.000	0.578	24.00
18-03	10.12364	76.6	40.7	36.2	282.388	281.777	0.0003	0.000	0.611	24.00
19-03	9.91194	77.5	41.4	36.6	274.143	273.564	0.0005	0.000	0.579	24.00
20-03	9.80225	78.0	41.2	36.9	266.210	265.686	0.0004	0.000	0.524	24.00
21-03	10.48223	78.6	39.1	36.5	265.305	264.891	0.0006	0.000	0.414	24.00
22-03	11.46390	78.4	40.4	36.3	301.122	300.759	0.0004	0.000	0.363	24.00
23-03	11.36703	77.7	40.8	36.0	308.136	307.783	0.0005	0.000	0.353	24.00
Итого	300.17306	78.2'	41.0'	36.9	8064.235	8047.101'	0.1356	-0.171	17.305	694.87

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
696.00ч = 694.87ч + 1.11ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.02ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
24-03-20 00:00	20177.07113	852879.590	837363.605	2788.1943	53113.95
24-02-20 00:00	19876.89807	844815.355	829316.504	2788.0587	52419.08
Итого	300.17306	8064.235	8047.101'	0.1356	694.87

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекция часов
- (#) электропитание

Табл = 696.00ч

Обновления 2.49 09-09-13 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 g=61(H1-H2)

24-03-20 Подпись

