

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 20 г.**

Название потребителя ООО "УК Суворово" Абонент _____
 Адрес потребителя м.п.р. Суворово корп 7 Телефон _____
 Ответственное лицо Судов А.С.
 Вычислитель ТС-300-0-3-1 Сер.ном. 132167 Расход под 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.200..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п 0.0000..3.2000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	tп [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]	
24-04	9.54942	78.9	41.7	38.1	256.711	256.263	0.0007	0.000	0.448	24.00
25-04	9.60391	78.9	40.2	37.8	248.450	248.036	0.0005	0.000	0.414	24.00
26-04	9.28379	78.8	40.8	37.7	244.050	243.649	0.0007	0.000	0.401	24.00
27-04	9.19505	78.9	41.3	37.7	244.784	244.375	0.0011	0.000	0.409	24.00
28-04	9.17258	79.1	41.9	37.0	247.057	246.639	0.0056	0.000	0.418	24.00
29-04	9.07457	79.2	42.7	38.0	248.348	247.888	0.0009	0.000	0.460	24.00
30-04	9.10938	79.0	42.0	38.2	246.141	245.682	0.0018	0.000	0.459	24.00
01-05	9.42345	79.2	41.1	38.2	247.389	246.937	0.0011	0.000	0.452	24.00
02-05	8.75401	77.5	41.9	38.0	245.765	245.346	0.0024	0.000	0.419	24.00
03-05	8.28751	76.5	42.1	37.8	240.871	240.513	0.0038	0.000	0.358	24.00
04-05	5.11610	76.3	40.5	37.9	142.888	142.646	0.0013	0.000	0.242	24.00
05-05	2.67229	74.5	30.8	35.4	61.058	60.887	0.0000	0.000	0.171	24.00
06-05	3.40255	75.2	46.2	35.6	117.191	116.863	0.0001	0.000	0.328	24.00
07-05	3.24368	74.3	46.0	36.2	114.424	114.099	0.0001	0.000	0.325	24.00
08-05	3.42938	74.2	44.4	36.0	115.137	114.825	0.0000	0.000	0.312	24.00
09-05	3.53858	74.5	43.8	35.6	115.292	114.984	0.0001	0.000	0.308	24.00
10-05	3.17332	73.7	45.9	35.8	114.021	113.722	0.0000	0.000	0.299	24.00
11-05	3.34457	73.5	43.1	35.3	109.840	109.553	0.0001	0.000	0.287	24.00
12-05	3.19513	72.9	43.1	35.3	107.461	107.161	0.0000	0.000	0.300	24.00
13-05	3.27883	75.0	44.8	35.5	108.584	108.257	0.0001	0.000	0.327	24.00
14-05	3.37376	74.3	43.8	35.2	110.804	110.482	0.0000	0.000	0.322	24.00
15-05	3.46286	74.9	45.0	35.2	115.633	115.300	0.0001	0.000	0.333	24.00
16-05	3.66152	75.3	43.6	35.0	115.516	115.192	0.0000	0.000	0.324	24.00
17-05	3.20023	69.3	40.2	34.1	109.721	109.439	0.0001	0.000	0.282	24.00
18-05	3.49027	75.1	44.3	34.5	113.506	113.216	0.0000	0.000	0.290	24.00
19-05	3.42056	75.3	45.1	34.7	113.309	113.021	0.0001	0.000	0.288	24.00
20-05	3.50202	75.3	44.4	34.7	113.348	113.061	0.0000	0.000	0.287	24.00
21-05	3.52199	75.4	44.4	34.7	113.577	113.322	0.0001	0.000	0.255	24.00
22-05	4.23731	75.8	58.3	34.8	241.422	241.068	0.0002	0.000	0.354	24.00
23-05	10.08291	75.5	46.0	36.0	341.542	340.520	0.0009	0.000	1.022	24.00
Итого	167.80153	76.7'	43.5'	36.2	5063.840	5052.946'	0.0219	10.894	720.00	

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_tмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
24-05-20 00:00	20654.87395	866080.821	850542.170	2788.2311	54577.95
24-04-20 00:00	20487.07242	861016.981	845489.224	2788.2092	53857.95
Итого	167.80153	5063.840	5052.946'	0.0219	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.49 09-09-13 15ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 0=61(Н1-Н2)

25-05-20 Подпись

